



Kabel FIRETUF FTZ 4ER 1.5
 Kabel FIRETUF FTZ 2ER 1.5
 Kabel JY(st)Y 2x2x0.8 – sběrnice
 Kabel W4x0,22
 CYKY-O 2x1,5
 Kabel JY(st)Y 2x2x0.8 – sběrnice
 Kabel UTP cat 6
 Kabel UTP cat 6
 Kabel sousový VM96IEC75-5-4/5, 75 ohm

Kabelové trasy jsou vedeny pod ořinkou, v ŠDK příchůvkách v podlaží a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektroinstalčních pozinkovaných žlabech uctokových na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba ddržet předpisy pro souběh vedení – vit technická zřáva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě.

3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PŮSPOJENÍM
OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

[illegible]