SCHÉMA ORIENTACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA MATERIÁLU						POZNÁMKA
			PODLAHA	STROP	STĚNA A	STĚNA B	STĚNA C	STĚNA D	
5.01	TERASA	107.32 M2	S2	--	--	--	--	--	
5.02	UČEBNA	84.22 M2	S79	--	--	--	--	--	
5.03	UČEBNA	59.23 M2	S79	--	--	--	--	--	
5.04	SCHODIŠŤOVÁ HALA	26.02 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.04a	ŠATNA	28.79 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.05	ŠATNA-SBOR ŽENY	38.61 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.06	SPRCHA ŽENY	1.40 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.07	UMÝVÁRNA-WC ŽENY	2.00 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.08	WC ŽENY	1.34 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.09	UMÝVÁRNA-WC MUŽI	2.10 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.10	PISOÁR-WC MUŽI	1.46 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.11	WC MUŽI	1.41 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.12	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	6.04 M2	S74	--	--	--	--	--	
5.13	SERVROVNA	16.62 M2	S81	--	--	--	--	--	



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

AXIS 216MFD-V s antivandal úpravou, PoE napájením a souběžným přenosem videa pro záznam ve vysokém rozlišení a plynulého videa pro sledování on-line

TV — **Zásuvka televizní koncová EU3303 kryt Busch-triton**

IN-B — **Zásuvkainspice typ B (A) - dodávka AV techniky**

2xUTP — **Zásuvka 2xRJ45, AMP, kryt Busch-triton**

Reproduktor 6W, 100V, PC-1867FC, ohniodolný s keramickou svorkovnicí

Regulátor hlasitosti, LBC1400/10, 12W,100V

DJ — **Dohledová jednotka SV 200MA**

Duální detektor PIR+MW, KX15TD

IK — **Duální snímač karet EM/Mifire, ABB Tango,MDD-EM/M-WX/L**

Řadič MR1/SB-2XN/ABS, 2 kanály Wiwg/TM

Elektrický zámek 12V

Ovládací klávesniceMP4-GW, klávesnice bez řadiče světle šedá, bílý displej

Podružné hodiny jednotného času MOBATIME Model 152

LEGENDA KABELŮ

Kabel FIRETUF FTZ 4ER 1.5

Kabel FIRETUF FTZ 2ER 1.5

Kabel JY(st)Y 2x2x0.8 – sběrnice

Kabel W4x0,22

CYKY-O 2x1,5

Kabel JY(st)Y 2x2x0.8 – sběrnice hodiny

Kabel UTP cat 6

Kabel UTP cat 6

Kabel souosý VM96IEC75-5-4/5, 75 ohm

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příčkách v podlaze a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektoinstalačních pozinkovaných žlabech uckotvených na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení - vit technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C

3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PŮOSPOJENÍM OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

± 0,000 = 210,95 m n.m.

	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI	VYPRACOVALI
ARCHTEAM® ARCHITEKTONICKÉ STUDIO radaarchitekti	**ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha tel/fax: +420 542 213 617 www.archteam.cz	**ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha	**Ing. Miroslav Kadmazka** Strážnická 12, Brno projekce@kadmozka.cz	Přemysl Pecha
AUTORSKÁ PRÁVA UPOZORNĚNÍ: Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Každé užití součástí a částí projektové dokumentace pro stavebníka a jeho účely zejména stavebního povolení. Kopírování, zveřejňování a jiné šíření jakýkoliv částí projektové dokumentace nebo použití jiným osobám je možné pouze s písemným souhlasem autorského kolektivu projektanta. Porušení autorských práv se považuje za trestný čin. Veškeré práva vlastníků autorských děl jsou vymezena v zákoníku občanském. Porušení autorských práv je trestné a bude stíháno dle trestního zákona.	VEDOUCÍ AUTORSKÉHO TÝMU: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.	ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR: Ing. Jan Šoběň	

KLIENT / STAVEBNÍK	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno	DATUM: 06 / 2009
NÁZEV STAVBY	**JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO**	
MÍSTO STAVBY	pozemky parc.č. 165 a 166, k. ú. Brno-město, Brno-střed / ul. Orli 19 a 21, Brno	PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	SLOUČENÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	**F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**	ČÍSLO VÝKRESU: **1.4.d.g.h.25**
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR	**1. POZEMNÍ OBJEKT SO03 - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ**	
ČÁST / PROFESE	**1.4d, g, h. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNÍ BUDOVY**	MĚŘÍTKO: **1:50**
VÝKRES / DOKUMENT	**PŮDORYS 5NP - EZS, rozhlas, AV, IT, EKV**	