


SCHEMA ORIENTACE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA MATERIÁLŮ				POZNÁMKA
			PODLAHA	STROP	STĚNA A	STĚNA B	
6.01	ÚČETNA	84,76 M ²	S79	---	---	---	---
6.02	KUCHYŇNA	58,40 M ²	S79	---	---	---	---
6.03	SALNA SVOU MŮJ	36,91 M ²	S74	---	---	---	---
6.04	SPRŠOVÁ SPRHA	1,41 M ²	S74	---	---	---	---
6.05	TOALETNA WC, ŽENY	2,00 M ²	S74	---	---	---	---
6.06	WC, ŽENY	1,35 M ²	S74	---	---	---	---
6.07	TOALETNA WC, MUŽI	2,10 M ²	S74	---	---	---	---
6.08	WC, MUŽI	1,35 M ²	S74	---	---	---	---
6.09	WC, MUŽI	1,41 M ²	S74	---	---	---	---
6.10	SCHODISTOVÁ HALA	28,02 M ²	S74	---	---	---	---
6.10a	SALNA	28,79 M ²	S74	---	---	---	---
6.11	PROJEKČNÍ VÝTAHU	6,00 M ²	S74	---	---	---	---
6.12	OLNA	16,63 M ²	S74	---	---	---	---

LEGENDA KABELÁŽE

- KABEL CYKY-J 3x1,5
- KABEL JY(st)Y 2x2x0,8 - přípojnice DALI (modrý)
- KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 3x1,5 V60 - únikové osv
- KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 3x1,5 V60 - protipanikové osv

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příčkách v podlaží a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektainstalačních požinkovaných žlábech ukotvených na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení - viz technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě. Nehořlavé signální kabely musí být upevněny požárně odolnými příchytkami.

Značení okruhů

- 1 - obvod osvětlení jističem jističem 16A/B
- 1 - obvod osvětlení napájený z rozvaděče ND
- N4 - svítidla nouzového osvětlení úvuková spínaná automaticky při výpadku napájení , napájená z ND
- N6 - svítidla nouzového osvětlení protipaniková spínaná automaticky při výpadku napájení, napájená z ND
- A2 - svítidla provozního osvětlení spínaná přípojnici DALI, napájená z RSxNP

Legenda svítidel - viz příloha TZ

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C
3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PŘIČPOJENÍM
OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

±0,000 = 210,06 m.n.m.

ARCHTEAM ARCHITECTONICKÉ STUDIO IČO: 089 01 01 01	ARCHTEAM s.r.o. Vrchná 154, 150 00 Praha tel: +420 241 213 817 www.archteam.cz	ARCHTEAM s.r.o. Vrchná 154, 150 00 Praha tel: +420 241 213 817 www.archteam.cz	Ing. Miroslav Kaduška Bělohorská 12, Brno projekce@archteam.cz	Výpracoval: Přemysl Pacha
ARCHTEAM s.r.o. Vrchná 154, 150 00 Praha tel: +420 241 213 817 www.archteam.cz	VEDOUcí AUTORIZOVANÝ Ing. arch. Milan Ráb, Ph.D.	KLIENT / MÍSTNOST PROJEKTU Ing. arch. Milan Ráb, Ph.D.	ZADAVATEL / MÍSTNOST Ing. Jan Šedák	
KLIENT / STAVBY Jana Šedáka akademie múzejních umění v Brně, ul. Beethovenova 6502, 602 15 Brno				DATUM 06 / 2009
NÁZEV STAVBY JAMU - HUDEBNÍ DRAMATICKÁ LABORATOR, BRNO				PARA / ČÍSLO VÝKRESU
MÍSTO STAVBY pocitový parčík 155 a 156, 1. a 2. úroveň, Brno				
STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SLOŽENÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZADAVATELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ				CÍLOVÝ VÝKRES
STAVBY OBJEKT / PROJEKTOVÝ SOUBOR 1. POZEMNÍ OBJEKT SOBOI - HUDEBNÍ DRAMATICKÁ LABORATOR				1.4.2 g.h.34
DATUM / PŘÍLOHA 1.4.2 g.h.34				MĚŘITÍ
VÝKRES / DOKUMENT PŘÍLOHA 1 - OSVĚTLENÍ				1:50