LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA MATERIÁLU						POZNÁMKA
			PODLAHA	STROP	STĚNA A	STĚNA B	STĚNA C	STĚNA D	
4.01	ZVUKOVÁ A SVĚTELNÁ REŽIE	22.62 M2	S80	--	--	--	--	--	
4.02	AKUSTICKÁ PŘEDSÍŇ	8.14 M2	S80	--	--	--	--	--	
4.03	AKUSTICKÁ PŘEDSÍŇ	5.54 M2	S80	--	--	--	--	--	
4.04	CHODBA	10.63 M2	S74	--	--	--	--	--	
4.05	ŠATNA TECHNIKŮ	27.41 M2	S74	--	--		--	--	
4.06	SPRCHA	1.28 M2	S74	--	--	--	--	--	
4.07	UMÝVÁRNA-WC ŽENY	1.97 M2	S74	--	--	--	--	--	
4.08	WC ŽENY	1.32 M2	S74	--	--	--	--	--	
4.09	UMÝVÁRNA-WC MUŽI	2.10 M2	S74	--	--	--	--	--	
4.10	PISOÁR-WC MUŽI	1.35 M2	S74	--	--	--	--	--	
4.11	WC MUŽI	1.41 M2	S74	--	--	--	--	--	
4.12	SCHODIŠŤOVÁ HALA	25.62 M2	S74	--	--	--	--	--	
4.13	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	10.48 M2	S74	--	--	--	--	--	
4.14	SKLAD ZVUKU A OSVĚTLENÍ	11.19 M2	S74	--	--	--	--	--	

LEGENDA KABELÁŽE

- KABEL CYKY-J 3x1,5
- KABEL JY(st)Y 2x2x0,8 - přípojnice DALI (modrý)
- KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 3x1,5 V60 - únikové osv
- KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 3x1,5 V60 - protipanikové osv

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příčkách v podlaze a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektoinstalačních pozinkovaných žlabech uckotvených na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení - vit technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě. Nehořlavé signální kabely musí být upevněny požárně odolnými příchytkami.

Značení okruhů

1 - obvod osvětlení jištěná jističem 16A/B
1 - obvod osvětlení napájený z rozvaděče NO.

N4 svítidla nouzového osvětlení úviková spínaná automaticky při výpadku napájení , napájená z NO

N6 svítidla nouzového osvětlení protipaniková spínaná automaticky při výpadku napájení, napájená z NO

A2 svítidla provozního osvětlení spínaná přípojnicí DALI, napájená z RSxNP

Legenda svítidel - viz příloha TZ

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C
3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PÚOSPOJENÍM OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

± 0,000 = 210,95 m n.m.

ARCHTEAM® ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
radaarchitekti

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: **ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha tel/fax: +420 542 213 617 www.archteam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: **Ing. Miroslav Kadmožka** Strážnická 12, Brno projekce@kadmozka.cz

VYPRACOVALI: Přemysl Pecha

VEDOUCÍ AUTORSKÉHO TÝMU: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR: Ing. Jan Šobáň

AUTORSKÁ PRÁVA UPOZORNĚNÍ
Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Autor udělují souhlas s užitím projektové dokumentace pro stavebníka a pro účel zajištění stavebního povolení.
Kopírování, rozšiřování a jiné užití jakékoliv části projektové dokumentace nebo použití jinou osobou než autorem je zakázáno.
Bez předchozího písemného souhlasu autorů nelze provádět změny projektu či stavby prováděné podle tohoto projektu. Veškerá práva vlastníků autorských práv jsou výhrazena a chráněna zákonem. Porušení autorských práv je trestné a bude vždy trestáno zákona.

KLIENT / STAVEBNÍK	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno		DATUM
NÁZEV STAVBY	JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO		06 / 2009
MÍSTO STAVBY	pozemky parc.č. 165 a 166, k. ú. Brno-město, Brno-střed / ul. Orli 19 a 21, Brno		PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	SLOUČENÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ		ČÍSLO VÝKRESU
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR	1. POZEMNÍ OBJEKT SO03 - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ		1.4.d.g.h.06
ČÁST / PROFESE	1.4d, g, h. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNÍ BUDOVY		MĚŘÍTKO
VÝKRES / DOKUMENT	PŮDORYS4NP - OSVĚTLENÍ		1:50